

令和8年度 指 標 菌 及 び ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等 検 査 結 果 一 覧 表 （ 鳥 取 地 域 ）

検 査 項 目	単 位	千代川表流水	江山浄水場 原水	御熊水源	辛川水源	明治水源	細見水源
採水年月日		R8. 4. 15	R8. 4. 15	—	—	—	—
天候	—	雨	雨	—	—	—	—
気温	℃	19. 0	19. 0	—	—	—	—
水温	℃	15. 6	14. 6	—	—	—	—
大腸菌	MPN/100mL	37	<1	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	—	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	検出せず	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	検出せず	—	—	—	—
p H	—	7. 0	6. 6	—	—	—	—
色度	度	2. 6	<0. 5	—	—	—	—
濁度	度	1. 4	<0. 1	—	—	—	—
採水年月日		R8. 5. 14	R8. 5. 14	R8. 5. 11	R8. 5. 11	R8. 5. 11	R8. 5. 11
天候	—	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	23. 0	23. 0	19. 0	20. 0	22. 0	21. 0
水温	℃	17. 7	16. 3	15. 0	15. 0	15. 0	14. 0
大腸菌	MPN/100mL	22	<1	<1	<1	9	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	検出せず	—	—	0	—
ジアルジア	個/10L	—	検出せず	—	—	0	—
p H	—	7. 1	6. 6	7. 9	7. 1	6. 7	7. 0
色度	度	3. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	6. 8
濁度	度	1. 7	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
採水年月日		R8. 6. 18	R8. 6. 18	—	—	—	—
天候	—	晴	晴	—	—	—	—
気温	℃	29. 0	25. 5	—	—	—	—
水温	℃	23. 4	20. 3	—	—	—	—
大腸菌	MPN/100mL	25	<1	—	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	—	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	検出せず	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	検出せず	—	—	—	—
p H	—	7. 0	6. 6	—	—	—	—
色度	度	4. 9	0. 7	—	—	—	—
濁度	度	2. 3	0. 2	—	—	—	—
採水年月日							
天候	—						
気温	℃						
水温	℃						
大腸菌	MPN/100mL						
嫌気性芽胞菌	個/100mL						
クリプトスポリジウム	個/10L						
ジアルジア	個/10L						
p H	—						
色度	度						
濁度	度						
採水年月日							
天候	—						
気温	℃						
水温	℃						
大腸菌	MPN/100mL						
嫌気性芽胞菌	個/100mL						
クリプトスポリジウム	個/10L						
ジアルジア	個/10L						
p H	—						
色度	度						
濁度	度						
採水年月日							
天候	—						
気温	℃						
水温	℃						
大腸菌	MPN/100mL						
嫌気性芽胞菌	個/100mL						
クリプトスポリジウム	個/10L						
ジアルジア	個/10L						
p H	—						
色度	度						
濁度	度						

令和8年度 指 標 菌 及 び ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等 検 査 結 果 一 覧 表 （ 鳥 取 地 域 ）

検 査 項 目	単 位	河内水源	有富水源	高路水源	神戸水源	上砂見水源	岩坪水源	百谷水源
採水年月日		—	—	R8. 4. 13	—	—	R8. 4. 13	—
天候	—	—	—	曇	—	—	曇	—
気温	℃	—	—	18. 0	—	—	19. 0	—
水温	℃	—	—	16. 0	—	—	13. 0	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	<1	—	—	<1	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	0	—	—	0	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—	—	—	—	—
p H	—	—	—	6. 8	—	—	6. 7	—
色度	度	—	—	26	—	—	<0. 5	—
濁度	度	—	—	2. 8	—	—	<0. 1	—
採水年月日		R8. 5. 11	—	R8. 5. 25	—	—	R8. 5. 25	—
天候	—	晴	—	晴	—	—	晴	—
気温	℃	25. 0	—	24. 0	—	—	26. 0	—
水温	℃	12. 0	—	16. 0	—	—	15. 0	—
大腸菌	MPN/100mL	<1	—	<1	—	—	<1	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	—	0	—	—	0	—
クリプトスポリジウム	個/10L	0	—	—	—	—	—	—
ジアルジア	個/10L	0	—	—	—	—	—	—
p H	—	6. 7	—	6. 7	—	—	6. 6	—
色度	度	0. 9	—	10	—	—	<0. 5	—
濁度	度	0. 2	—	0. 8	—	—	<0. 1	—
採水年月日		—	R8. 6. 8	R8. 6. 8	R8. 6. 8	R8. 6. 8	R8. 6. 8	R8. 6. 15
天候	—	—	曇	曇	曇	曇	曇	晴
気温	℃	—	22. 0	23. 0	22. 0	22. 0	22. 0	23. 0
水温	℃	—	21. 0	17. 0	15. 0	18. 0	16. 0	14. 0
大腸菌	MPN/100mL	—	3	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	0	0	—	—	0	—
ジアルジア	個/10L	—	0	0	—	—	0	—
p H	—	—	6. 9	6. 7	6. 7	7. 3	8. 0	7. 7
色度	度	—	<0. 5	1. 9	10	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁度	度	—	<0. 1	0. 1	1. 0	<0. 1	<0. 1	<0. 1
採水年月日								
天候	—							
気温	℃							
水温	℃							
大腸菌	MPN/100mL							
嫌気性芽胞菌	個/100mL							
クリプトスポリジウム	個/10L							
ジアルジア	個/10L							
p H	—							
色度	度							
濁度	度							
採水年月日								
天候	—							
気温	℃							
水温	℃							
大腸菌	MPN/100mL							
嫌気性芽胞菌	個/100mL							
クリプトスポリジウム	個/10L							
ジアルジア	個/10L							
p H	—							
色度	度							
濁度	度							
採水年月日								
天候	—							
気温	℃							
水温	℃							
大腸菌	MPN/100mL							
嫌気性芽胞菌	個/100mL							
クリプトスポリジウム	個/10L							
ジアルジア	個/10L							
p H	—							
色度	度							
濁度	度							

令和8年度 指 標 菌 及 び ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等 検 査 結 果 一 覧 表 (国 府 地 域)

検 査 項 目	単 位	山崎 第1水源	山崎 第2水源	雨滝水源	大石水源	楠城水源	神護水源	上地水源	荒舟水源
採水年月日		R8. 4. 8	R8. 4. 8	R8. 4. 20	R8. 4. 20	R8. 4. 20	R8. 4. 20	R8. 4. 8	R8. 4. 8
天候	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	10	10	22	22	21	20	9	10
水温	℃	14	14	17	12	13	17	14	12
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	0	－	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	0	－	－	－	0
p H	－	7. 2	7. 5	8. 4	7. 5	8. 1	8. 3	8. 1	7. 9
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	6. 4	1. 2	<0. 5	<0. 5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1	0. 1	3. 0	0. 9	<0. 1	<0. 1
採水年月日		R8. 5. 26	－	－	－	R8. 5. 26	－	－	R8. 5. 26
天候	－	晴	－	－	－	晴	－	－	晴
気温	℃	25	－	－	－	24	－	－	25
水温	℃	16	－	－	－	15	－	－	19
大腸菌	MPN/100mL	<1	－	－	－	<1	－	－	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	－	－	－	0	－	－	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	－	0	－	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	－	0	－	－	－
p H	－	7. 2	－	－	－	7. 9	－	－	7. 7
色度	度	<0. 5	－	－	－	1. 5	－	－	<0. 5
濁度	度	<0. 1	－	－	－	0. 4	－	－	<0. 1
採水年月日		R8. 6. 18	－	－	－	R8. 6. 10	－	－	R8. 6. 18
天候	－	晴	－	－	－	晴	－	－	晴
気温	℃	26	－	－	－	19	－	－	26
水温	℃	19	－	－	－	16	－	－	20
大腸菌	MPN/100mL	<1	－	－	－	<1	－	－	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	－	－	－	0	－	－	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－
ジアルジア	個/10L	－	－	－	－	－	－	－	－
p H	－	7. 3	－	－	－	8. 2	－	－	7. 6
色度	度	<0. 5	－	－	－	1. 2	－	－	<0. 5
濁度	度	<0. 1	－	－	－	0. 3	－	－	<0. 1
採水年月日									
天候	－								
気温	℃								
水温	℃								
大腸菌	MPN/100mL								
嫌気性芽胞菌	個/100mL								
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
p H	－								
色度	度								
濁度	度								
採水年月日									
天候	－								
気温	℃								
水温	℃								
大腸菌	MPN/100mL								
嫌気性芽胞菌	個/100mL								
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
p H	－								
色度	度								
濁度	度								
採水年月日									
天候	－								
気温	℃								
水温	℃								
大腸菌	MPN/100mL								
嫌気性芽胞菌	個/100mL								
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
p H	－								
色度	度								
濁度	度								

令和8年度 指 標 菌 及 び ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム 等 検 査 結 果 一 覧 表 (福 部 地 域)

検 査 項 目	単 位	蔵見水源	上野水源	箭溪水源
採水年月日		—	—	—
天候	—	—	—	—
気温	℃	—	—	—
水温	℃	—	—	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—
p H	—	—	—	—
色度	度	—	—	—
濁度	度	—	—	—
採水年月日		—	—	—
天候	—	—	—	—
気温	℃	—	—	—
水温	℃	—	—	—
大腸菌	MPN/100mL	—	—	—
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	—	—
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—
p H	—	—	—	—
色度	度	—	—	—
濁度	度	—	—	—
採水年月日		R8. 6. 15	R8. 6. 15	R8. 6. 15
天候	—	晴	晴	晴
気温	℃	25	25	23
水温	℃	19	15	17
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	—	—	—
ジアルジア	個/10L	—	—	—
p H	—	7. 3	6. 6	7. 1
色度	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5
濁度	度	<0. 1	<0. 1	<0. 1
採水年月日				
天候	—			
気温	℃			
水温	℃			
大腸菌	MPN/100mL			
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
クリプトスポリジウム	個/10L			
ジアルジア	個/10L			
p H	—			
色度	度			
濁度	度			
採水年月日				
天候	—			
気温	℃			
水温	℃			
大腸菌	MPN/100mL			
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
クリプトスポリジウム	個/10L			
ジアルジア	個/10L			
p H	—			
色度	度			
濁度	度			
採水年月日				
天候	—			
気温	℃			
水温	℃			
大腸菌	MPN/100mL			
嫌気性芽胞菌	個/100mL			
クリプトスポリジウム	個/10L			
ジアルジア	個/10L			
p H	—			
色度	度			
濁度	度			