令和８年度　　指　標　菌　及　び　ク　リ　プ　ト　ス　ポ　リ　ジ　ウ　ム　等　検　査　結　果　一　覧　表　（　気　高　地　域　）

検　査　項　目	単　位	下光元水源	宝木水源	宿水源	常松瑞穂水源	八幡水源	高江第１水源	高江第２水源（休止中）	郡家第２水源	殿水源	郡家水源	船磯水源
採水年月日		R8.4.15	R8.4.15	R8.4.15	R8.4.15	―	―	―	―	R8.4.15	―	―
天候	―	雨	雨	雨	雨	―	―	―	―	雨	―	―
気温	℃	18	16	18	17	―	―	―	―	17	―	―
水温	℃	16	16	11	15	―	―	―	―	16	―	―
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	―	―	―	―	<1	―	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	―	―	―	―	0	―	―
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	0	―	―	―	―	―	0	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	0	―	―	―	―	―	0	―	―
ｐＨ	―	6.4	6.7	6.8	6.6	―	―	―	―	6.5	―	―
色度	度	<1	<1	<1	<1	―	―	―	―	<1	―	―
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	―	―	―	―	<0.5	―	―
採水年月日		―	―	R8.5.19	―	R8.5.19	R8.5.19	R8.5.19	R8.5.19	R8.5.19	R8.5.19	R8.5.19
天候	―	―	―	晴	―	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	―	―	25	―	26	25	25	25	26	25	26
水温	℃	―	―	13	―	20	19	20	19	16	20	19
大腸菌	MPN/100mL	―	―	<1	―	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	―	―	0	―	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0
ジアルジア	個/10L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0
ｐＨ	―	―	―	7.0	―	7.3	7.2	6.5	7.2	6.6	6.1	6.5
色度	度	―	―	<1	―	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	―	―	<0.5	―	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		―	―	R8.6.16	―	―	―	―	―	R8.6.16	―	―
天候	―	―	―	晴	―	―	―	―	―	晴	―	―
気温	℃	―	―	23	―	―	―	―	―	24	―	―
水温	℃	―	―	14	―	―	―	―	―	16	―	―
大腸菌	MPN/100mL	―	―	<1	―	―	―	―	―	<1	―	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL	―	―	0	―	―	―	―	―	0	―	―
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ｐＨ	―	―	―	6.9	―	―	―	―	―	6.7	―	―
色度	度	―	―	<1	―	―	―	―	―	<1	―	―
濁度	度	―	―	<0.5	―	―	―	―	―	<0.5	―	―
採水年月日		R8.7.22	R8.7.22	R8.7.22	R8.7.22	―	―	―	―	R8.7.22	―	―
天候	―	晴	晴	晴	晴	―	―	―	―	晴	―	―
気温	℃	31	30	33	31	―	―	―	―	33	―	―
水温	℃	19	16	17	17	―	―	―	―	18	―	―
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	―	―	―	―	1	―	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	―	―	―	―	0	―	―
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	0	―	―	―	―	―	0	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	0	―	―	―	―	―	0	―	―
ｐＨ	―	6.4	6.7	6.6	6.6	―	―	―	―	6.7	―	―
色度	度	<1	<1	<1	<1	―	―	―	―	<1	―	―
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	―	―	―	―	<0.5	―	―
採水年月日		―	―	R8.8.27	―	R8.8.27	R8.8.27	R8.8.27	R8.8.27	R8.8.27	R8.8.27	R8.8.27
天候	―	―	―	曇	―	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温	℃	―	―	31	―	31	31	31	31	31	31	32
水温	℃	―	―	19	―	19	17	19	16	17	19	15
大腸菌	MPN/100mL	―	―	<1	―	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	―	―	0	―	0	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ｐＨ	―	―	―	6.9	―	7.3	7.4	6.5	7.3	6.9	6.2	6.6
色度	度	―	―	<1	―	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	―	―	<0.5	―	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		―	―	R8.9.10	―	―	―	―	―	R8.9.10	―	―
天候	―	―	―	晴	―	―	―	―	―	晴	―	―
気温	℃	―	―	24	―	―	―	―	―	24	―	―
水温	℃	―	―	19	―	―	―	―	―	18	―	―
大腸菌	MPN/100mL	―	―	<1	―	―	―	―	―	<1	―	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL	―	―	0	―	―	―	―	―	0	―	―
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
ｐＨ	―	―	―	6.8	―	―	―	―	―	6.5	―	―
色度	度	―	―	<1	―	―	―	―	―	<1	―	―
濁度	度	―	―	<0.5	―	―	―	―	―	<0.5	―	―

令和８年度　指標菌及びクリプトスポリジウム等検査結果一覧表（鹿野地域）

検査項目	単位	鹿野水源	今市第1水源	勝谷水源	河内上条水源	鹿野小畑水源
採水年月日		R8.4.2	R8.4.2	R8.4.2	―	R8.4.2
天候	―	曇	曇	曇	―	曇
気温	℃	13	13	13	―	13
水温	℃	11	12	13	―	9
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	―	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	―	0
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	―	0
ジアルジア	個/10L	―	―	―	―	0
ｐＨ	―	7.0	7.0	6.4	―	6.9
色度	度	<1	<1	<1	―	1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	―	<0.5
採水年月日		R8.5.18	R8.5.18	R8.5.18	R8.5.18	R8.5.18
天候	―	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	25	23	21	23	27
水温	℃	14	13	16	12	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	2
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	0	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	0	―	―
ｐＨ	―	6.8	6.9	6.4	6.7	6.9
色度	度	<1	1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R8.6.3	R8.6.3	R8.6.3	―	R8.6.3
天候	―	雨	雨	雨	―	雨
気温	℃	21	21	20	―	20
水温	℃	15	15	18	―	16
大腸菌	MPN/100mL	1	6	2	―	31
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	―	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	0	―	―	―
ジアルジア	個/10L	0	0	―	―	―
ｐＨ	―	6.8	6.9	6.4	―	6.9
色度	度	<1	<1	<1	―	3
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	―	<0.5
採水年月日		R8.7.6	R8.7.6	R8.7.6	―	R8.7.6
天候	―	曇	曇	曇	―	曇
気温	℃	26	25	25	―	26
水温	℃	17	15	19	―	18
大腸菌	MPN/100mL	5	10	1	―	86
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	―	10
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	―	0
ジアルジア	個/10L	―	―	―	―	0
ｐＨ	―	6.7	6.8	6.4	―	6.8
色度	度	1	<1	1	―	3
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	―	0.6
採水年月日		R8.8.5	R8.8.5	R8.8.5	R8.8.5	R8.8.5
天候	―	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	32	33	31	32	32
水温	℃	19	17	23	15	21
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	28
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	0	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	0	―	―
ｐＨ	―	6.7	6.7	6.4	6.6	6.9
色度	度	<1	<1	<1	<1	1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R8.9.1	R8.9.1	R8.9.1	―	R8.9.1
天候	―	晴	晴	晴	―	晴
気温	℃	31	31	30	―	30
水温	℃	20	18	23	―	20
大腸菌	MPN/100mL	1	<1	<1	―	36
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	―	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	0	―	―	―
ジアルジア	個/10L	0	0	―	―	―
ｐＨ	―	6.8	6.7	6.4	―	7
色度	度	<1	<1	<1	―	2
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	―	<0.5

令和８年度　　指標菌及びクリプトスポリジウム等検査結果一覧表　（青谷地域）

検査項目	単位	不動山水源	鳴滝水源	青谷小畑水源	河原水源
採水年月日		―	―	―	―
天候	―	―	―	―	―
気温	℃	―	―	―	―
水温	℃	―	―	―	―
大腸菌	MPN/100mL	―	―	―	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL	―	―	―	―
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	―	―
ｐＨ	―	―	―	―	―
色度	度	―	―	―	―
濁度	度	―	―	―	―
採水年月日		―	―	―	―
天候	―	―	―	―	―
気温	℃	―	―	―	―
水温	℃	―	―	―	―
大腸菌	MPN/100mL	―	―	―	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL	―	―	―	―
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	―	―
ｐＨ	―	―	―	―	―
色度	度	―	―	―	―
濁度	度	―	―	―	―
採水年月日		R8.6.24	R8.6.24	R8.6.24	R8.6.24
天候	―	曇	曇	曇	曇
気温	℃	21.0	21.5	21.0	22.2
水温	℃	14.4	16.8	14.8	17.3
大腸菌	MPN/100mL	<1	3	88	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	5	0
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	―	―
ｐＨ	―	7.0	6.4	7.1	6.7
色度	度	<0.5	1.5	1.8	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	1.2	<0.1
採水年月日		―	―	―	―
天候	―	―	―	―	―
気温	℃	―	―	―	―
水温	℃	―	―	―	―
大腸菌	MPN/100mL	―	―	―	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL	―	―	―	―
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	―	―
ｐＨ	―	―	―	―	―
色度	度	―	―	―	―
濁度	度	―	―	―	―
採水年月日		―	―	―	―
天候	―	―	―	―	―
気温	℃	―	―	―	―
水温	℃	―	―	―	―
大腸菌	MPN/100mL	―	―	―	―
嫌気性芽胞菌	個/100mL	―	―	―	―
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	―	―
ｐＨ	―	―	―	―	―
色度	度	―	―	―	―
濁度	度	―	―	―	―
採水年月日		R8.9.2	R8.9.2	R8.9.2	R8.9.2
天候	―	晴	晴	晴	晴
気温	℃	28.0	28.5	29.8	30.5
水温	℃	19.8	24.2	24.3	24.8
大腸菌	MPN/100mL	<1	7	228	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	検出せず	検出せず	検出せず	―
ジアルジア	個/10L	検出せず	検出せず	検出せず	―
ｐＨ	―	7.1	6.5	7.4	6.8
色度	度	<0.5	1.5	1.8	<0.5
濁度	度	<0.1	0.1	1.0	<0.1

令和８年度　　指標菌及びクリプトスポリジウム等検査結果一覧表　（青谷地域）

検査項目	単位	桑原水源	長和瀬水源	蔵内水源	八葉寺水源	早牛水源	露谷水源
採水年月日		―	R8.4.6	―	R8.4.6	―	R8.4.6
天候	―	―	晴	―	晴	―	晴
気温	℃	―	22.0	―	20.0	―	22.0
水温	℃	―	16.2	―	11.5	―	14.9
大腸菌	MPN/100mL	―	<1	―	<1	―	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	―	0	―	0	―	0
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	―	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	―	―	―	―
ｐＨ	―	―	6.8	―	7.2	―	7.2
色度	度	―	<1	―	3	―	<1
濁度	度	―	<0.5	―	1	―	<0.5
採水年月日		―	R8.5.7	―	R8.5.7	―	R8.5.7
天候	―	―	晴	―	晴	―	晴
気温	℃	―	25.0	―	22.5	―	22.0
水温	℃	―	17.2	―	13.6	―	16.0
大腸菌	MPN/100mL	―	<1	―	<1	―	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	―	0	―	0	―	0
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	―	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	―	―	―	―
ｐＨ	―	―	7.3	―	6.6	―	7.2
色度	度	―	<1	―	<1	―	<1
濁度	度	―	<0.5	―	<0.5	―	<0.5
採水年月日		R8.6.23	R8.6.23	R8.6.16	R8.6.23	R8.6.16	R8.6.16
天候	―	曇	曇	曇	雨	曇	曇
気温	℃	20.5	20.5	24.5	21.0	25.0	24.0
水温	℃	17.5	17.7	17.3	16.8	16.8	18.3
大腸菌	MPN/100mL	54	<1	1	<1	290	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	40	0
クリプトスポリジウム	個/10L	―	0	0	0	0	0
ジアルジア	個/10L	―	0	0	0	0	0
ｐＨ	―	7.4	6.9	6.9	7.1	7.6	7.1
色度	度	3	<1	<1	2	2	<1
濁度	度	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5
採水年月日		―	R8.7.2	―	R8.7.2	―	R8.7.2
天候	―	―	雨	―	曇	―	曇
気温	℃	―	24.0	―	24.5	―	26.0
水温	℃	―	19.5	―	18.5	―	20.0
大腸菌	MPN/100mL	―	<1	―	<1	―	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	―	0	―	0	―	0
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	―	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	―	―	―	―
ｐＨ	―	―	6.7	―	6.6	―	7.0
色度	度	―	<1	―	<1	―	<1
濁度	度	―	<0.5	―	<0.5	―	<0.5
採水年月日		―	R8.8.3	―	R8.8.3	―	R8.8.3
天候	―	―	晴	―	晴	―	晴
気温	℃	―	31.5	―	29.5	―	28.0
水温	℃	―	21.4	―	24.3	―	22.1
大腸菌	MPN/100mL	―	10	―	1	―	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	―	0	―	0	―	0
クリプトスポリジウム	個/10L	―	―	―	―	―	―
ジアルジア	個/10L	―	―	―	―	―	―
ｐＨ	―	―	7.3	―	7.2	―	7.0
色度	度	―	<1	―	1	―	<1
濁度	度	―	<0.5	―	<0.5	―	<0.5
採水年月日		R8.9.7	R8.9.7	R8.9.14	R8.9.7	R8.9.14	R8.9.14
天候	―	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気温	℃	25.0	24.5	25.5	25.5	25.0	24.5
水温	℃	18.9	19.5	18.9	18.1	17.4	19.5
大腸菌	MPN/100mL	44	1	<1	1	340	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	5	0	0	0	10	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	0	―	0	―	0
ジアルジア	個/10L	0	0	―	0	―	0
ｐＨ	―	7.4	7.2	6.9	6.7	7.5	6.9
色度	度	2	<1	2	<1	3	<1
濁度	度	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	2	<0.5