

仕様書

1 件名

修繕用材料購入

2 内訳

No.	品 名	呼び径(mm)	数量	規格	同等品
1	地上式単口消火栓	75	1 個	K シリーズ、品番：No. 53K II、仕様：K-SG 塗装、回転打倒式、短管・乙管なし、副弁付、販売元：株式会社北川鉄工所	
2	フランジ短管	75×500	1 個	JDPA G 3007、形式2 (RF-GF) 7.5K、有効長 500、粉体塗装	
3	フランジパッキン	75	4 個	RF 形ガスケット (7.5K フランジ用)、JDPA G 3007	不可
4		75	1 個	GF 形ガスケット 1 号 (メタルタッチ)、JDPA G 3007	
5	フランジ形 六角ボルト・ナット	M16×75	28 本	JDPA G 3007、ステンレス製	
6	塩ビ管用メカ形小曲管	75×90°	1 個	スッポンショート MVB90° (塩ビ管・鋼管用)、内外面エポキシ樹脂粉体塗装、販売元：株式会社川西水道機器	
7	塩ビ管用地上式消火栓乙管	75×90°	1 個	スッポン MVBF 台付 (塩ビ管・鋼管用)、内外面エポキシ樹脂粉体塗装、販売元：株式会社川西水道機器	
8	仕切弁用鉄蓋	350	1 個	市承認型、一般車道用 (T-25)	
9	仕切弁用調整リング	350×10	1 個	市承認型、再生プラスチック	
10		350×30	1 個	市承認型、再生プラスチック	

3 納入場所

鳥取市国安 210 番地 3

鳥取市水道局給水維持課

4 納入期限

令和8年3月6日（金）

5 その他

- (1) 搬入、設置、調整等に要する費用は受注者が負担すること。
- (2) 納入に当たっては、担当職員の指示に従うこと。
- (3) 納入時に建物等へ損害を与えた場合は、受注者の負担で原状に復すこと。
- (4) 物品の納入に際し、商品の不足・品質不良に対しては、費用負担を含め、誠実かつ迅速に対応すること。

6 問合せ先

本仕様書に質問等があるときは、次に問合せすること。

〒680-1132 鳥取市国安 210 番地 3

鳥取市水道局給水維持課管路維持係

電話：0857-53-7933（直通）

FAX：0857-53-7801